



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2022B03A00596G1

委托单位:



天津洁地左源科技有限公司

样品名称:

PVC 弹性地板

检测类别:

委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2022B03A00596



ctc 国检集团

中国国检测控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2022B03A00596G1

第 1 页 共 3 页

样品名称	PVC 弹性地板	检测类别	委托检测
委托单位	天津洁地左源科技有限公司	商 标	左源※
生产单位	天津洁地左源科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2022 年 05 月 26 日	样品数量	2m²+0.25m² 焊接样
生产日期 /批号	2022 年 05 月 07 日/20220507	型号规格	20m×2m×2mm
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2022 年 05 月 29 日 -06 月 14 日
判定依据	GB/T 11982.1-2015《聚氯乙烯卷材地板 第 1 部分：非同质聚氯乙烯卷材地板》		
检测项目	面质量偏差、加热尺寸变化率等共 11 项，详情见数据页。		
检测结论	*经检测，送检样品所检项目第 1~3、5~8 项的检测结果符合 GB/T 11982.1-2015 中致密型地板的技术要求；耐磨性（体积损失 Fv）检测结果符合 GB/T 11982.1-2015 中耐磨性为 T 级地板的技术要求；第 9~11 项检测结果见数据页。* 签发日期：2023 年 03 月 01 日 (检测专用章) 检测专用章 17010510157921		
附注：1、（委托方提供）面质量偏差明示值：3.25kg/m²。			
2、本报告为对 2022 年 06 月 20 日签发的编号 WT2022B03A00596 检测报告的更改，标识※处为更改内容，原报告即日起作废。			

批 准: 张香君 审 核: 隋永鑫 编 制: 殷悦

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: **WT2022B03A00596G1**

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求 (致密型)	检测结果	单项 结论	检测依据
1	面质量偏差		明示值 ^{+13%} -10%	-2%	符合	GB/T 11982.1- 2015 6.4
2	加热尺寸 变化率	纵向	≤0.40%	0.07%	符合	GB/T 11982.1- 2015 6.5
		横向	≤0.40%	0.08%	符合	
3	加热翘曲		≤8mm	0mm	符合	GB/T 11982.1- 2015 6.6
4	耐磨性 (体 积损失 F _V)	T 级	≤2mm ³	1.5mm ³	符合	GB/T 11982.1- 2015 6.7 GB/T 1033.1-2008 5.1
5	色牢度		≥6级	7级	符合	GB/T 8427- 2008 方法 3
6	残余凹陷		≤0.10mm	0.01mm	符合	GB/T 11982.1- 2015 6.10
7	弯曲性		所有试件无 开裂	所有试件无 开裂	符合	GB/T 11982.1- 2015 6.11
8	焊接 强度	平均值	≥240N/50mm	500N/50mm	符合	GB/T 11982.1- 2015 6.14.3
		最小值	≥180N/50mm	464N/50mm	符合	
9	抗剥 离力	纵向平均值	/	55N/50mm	/	GB/T 11982.1- 2015 6.9
		纵向单个值	/	50N/50mm	/	
		横向平均值	/	55N/50mm	/	
		横向单个值	/	50N/50mm	/	
10	耐污 染性	碳素墨水	/	0 级	/	GB/T 11982.1- 2015 附录 C
		碘伏	/	1 级	/	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: WT2022B03A00596G1

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求 (致密型)	检测结果	单项 结论	检测依据
11	防滑性 (静 摩擦系数)	干法	/	0.70	/	GB/T 4100- 2006 附录 M
		湿法	/	0.68	/	

(此处空白)



备注: 检测地点: 管庄。

—————本报告结束—————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>

中国国检集团